

# MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

1615

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja uz suglasnost ministra unutarnjih poslova, donosi

## PRAVILNIK

### O OSIGURANJU PRISTUPAČNOSTI GRAĐEVINA OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI

#### I. OPĆE ODREDBE

##### Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način osiguranja nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (u daljnjem tekstu: pristupačnost) u građevinama javne i poslovne namjene te osiguranja jednostavne prilagodbe građevina stambene i stambeno-poslovne namjene (u daljnjem tekstu: prilagodba).

##### Članak 2.

Pristupačnost i prilagodba građevina iz članka 1. ovoga Pravilnika osigurava se projektirajem i građerjem, odnosno izvođenjem tih građevina na način da sadrže obvezne elemente pristupačnosti i/ili da udovoljavaju uvjetima uporabe pomagala osoba s invaliditetom u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Kada su elementi pristupačnosti ujedno i dio puta za izlaženje u slučaju opasnosti, tada moraju ispuniti i zahtjeve po posebnom propisu.

Vlasnik građevine dužan je održavati elemente pristupačnosti i ne smije smanjivati uvjete uporabe pomagala osoba s invaliditetom.

##### Članak 3.

Slikovni prikaz oznaka pristupačnosti, uvjeta uporabe pomagala i obveznih elemenata pristupačnosti dat je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Oznake pristupačnosti moraju biti primjerene veličine i postavljene na lako uočljivom mjestu.

## Članak 4.

Pojedini pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju slijedeće značenje:

1. *Osoba s invaliditetom* jest osoba s trajnim ili privremenim tjelesnim, mentalnim, intelektualnim i/ili osjetilnim oštećenjima, koja u međudjelovanju s različitim preprekama u prostoru mogu sprječiti rjezino sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi;
2. *Osoba smanjene pokretljivosti* jest osoba koja ima privremene ili trajne smetnje pri kretanju uslijed invalidnosti, dobi, trudnoće ili drugih razloga;
3. *Pomagala osoba s invaliditetom* su pomagala za orijentaciju, komunikaciju i pokretljivost tih osoba;
4. *Pomagala za orijentaciju* su bijeli štap i pas vodič;
5. *Pomagala za pokretljivost* su invalidska kolica, štap, štakice i hodalica;
6. *Prepreka* jest komunikacijska i orijentacijska smetnja koja osobu smanjene pokretljivosti može ometati i/ili spriječavati u nesmetanom pristupu, kretanju, boravku i radu;
7. *Pristupačnost* jest rezultat primjene tehničkih rješenja u projektiranju i građenju građevina, kojima se osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti osigurava nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad u tim građevinama na jednakoj razini kao i ostalim osobama;
8. *Pristupačna građevina*, rjezin dio ili oprema (rampa, stubište, dizalo, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma, ulazni prostor, komunikacije, WC, kupaonica, kuhinja, soba, učionica, radni prostor, stan/apartman, kavana, restoran, kabina za presvlačenje, tuš kabina, ulaz u vodu na plaži i na bazenu, mjesto u gledalištu, telefon, tekstofon, faks, bankomat, električne instalacije, kvake na vratima i prozorima, pult, induktivna petja ili transmisjski obruč, oglasni pano, orijentacijski plan za kretanje u građevini, stajalište i peron, parkirališno mjesto, javna pješačka površina, semafor, pješački prijelaz, pješački otok i raskrižje) jest ona građevina, dio građevine ili oprema koja osigurava ispunjavanje obveznih elemenata pristupačnosti propisanih ovim Pravilnikom.
9. *Obvezni elementi pristupačnosti* su elementi za projektiranje i građenje, kojima se određuje veličina, svojstva, instalacije, uređaji i druga oprema građevine radi osiguranja pristupa, kretanja, boravka i rada osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti na jednakoj razini kao i ostalim osobama;
10. *Oznake pristupačnosti* su oznake kojima se označavaju primijerjeni obvezni elementi pristupačnosti;
11. *Jednostavno prilagodjivi stan* jest stan koji se po potrebi može prilagoditi u pristupačni, bez utjecaja na bitne zahtjeve za uporabljivu građevinu;
12. *Vizualno-svjetlosna najava* jest upozorenje i obavijest gluhoj i osobi oštećenog sluha putem svjetlosnih signala;

13. *Zvučna nacija* jest upozorjenje i obavijest sljepoj i slabovidnoj osobi putem zvuka;

14. *Zvučna signalizacija* jest signalizacija koja pomaže sljepim i slabovidnim osobama pri snalaženju u prostoru;

15. *Induktivna petja ili transmisjski obruc* jest instalacija koja se ugrađuje u građevinu radi otklanjanja šumova iz okoline i poboljšanja kvalitete zvuka;

16. *Komunikacijsko pomagalo* jest uređaj koji omogućuje osobama koje koriste slušni aparat primanje zvučnih signala bez smetnji;

17. *Taktilna obrada* jest završna reljefna obrada hodne površine;

18. *Taktilna crta vodenja* jest taktilna obrada hodne površine namijenjena usmjeravanju kretanja sljepih i slabovidnih osoba, koja se na kraju puta vodenja i na njemu prorijena smera vodenja označava prorijenom u strukturi reljefne obrade;

19. *Taktilna crta upozoraja* jest taktilna obrada hodne površine koja se postavlja sa svrhom upozorjenja sljepim i slabovidim osobama na opasnost od prometala;

20. *Taktilno poje upozoraja* jest taktilna obrada hodne površine koja služi za upozorjenje i obavještavanje sljepim i slabovidnim osobama o prorijeni razine kretanja;

21. *Tekstefon* jest prilagođeni telefon za gluhe i osobe oštećenog slухa, pri čemu oba sugovornika pisano komuniciraju;

22. *Tipski element* jest predmet kojemu je namjena razgraničavanje javne pješačke površine od kolnika, biciklističke staze i/ili parkirališta, a može biti različitog oblika i druge primarne namjene – primjerice: žardinjera za cvijeće, zid, klupa i sl.;

23. *Javna pješačka površina* jest: nogostup, pješačka staza, pješački trg, pješački nadhodnik i pothodnik, pješački most, stubište u javnom varjskom prostoru i sl.;

24. *Taktilni plan prijelaza* jest reljefna oznaka koja sljepim i slabovidnim osobama pruža informacije o duljini i vrsti pješačkog prijelaza preko prometnice.

## Članak 5.

Obveze iz ovoga Pravilnika odnose se na građevine javne i poslovne namjene, te na građevine stambene i stambeno-poslovne namjene.

Građevine javne i poslovne namjene jesu:

1. *gradevine trgovачke, ugostiteljske ili turističke namjene*: robna kuća; trgovачki i uslužni centar; samoposluživanje uslužne površine od 400 m<sup>2</sup> i više; tržnica; caffé bar, kavana, restoran i drugi prostori za obavljanje ugostiteljske djelatnosti s 80 i više sjedećih mjesto; disco klub i noćni klub, površine od 400 m<sup>2</sup> i više; turistički informativni centar; ured turističke zajednice površine od 200 m<sup>2</sup> i više; putnička agencija površine od 200 m<sup>2</sup> i više; zasebno stopeća recepcija; građevina nautičkog turizma; hotel (soba/TWC) s 25 i više soba; hostel s 25 i više soba sa zajedničkim sanitarnim jedinicama; turističko naselje s 25 i više apartmana; kamp za 500 i više

gostiju; restoran uz državnu i županijsku cestu; hotel s posebnom oznakom – motel uz državnu i županijsku cestu; trgovačko-ugostiteljski sadržaj uz crpu za gorivo i sl.;

2. *građevine poštanske i ili telekomunikacijske namjene*: poštanska dvorana za rad sa strankama s marje od tri šaltera ili pulta istog tipa poslovanja; poštanska dvorana za rad sa strankama s tri i više šaltera ili pulta istog tipa poslovanja; telekomunikacijski centar za pružanje usluga korisnicima s marje od tri šaltera ili pulta istog tipa poslovanja; telekomunikacijski centar za pružanje usluga korisnicima s tri i više šaltera ili pulta istog tipa poslovanja; građevina u kojoj se nude telekomunikacijske usluge telefoniranja, faksiranja i sl. s tri ili više uređaja i sl.;

3. *građevine za pružanje usluga prometa novcem i druge finacijske usluge*: poslovница banke s marje od tri šaltera ili pulta istog tipa poslovanja; poslovница banke s tri i više šaltera ili pulta istog tipa poslovanja; poslovica finacijske agencije s marje od tri šaltera ili pulta istog tipa poslovanja; poslovica finacijske agencije s tri i više šaltera ili pulta istog tipa poslovanja i sl.;

4. *građevine upravne i slične namjene*: građevina u kojoj djeluju jedinice i tјela lokalne i područne (regionalne) samouprave i ili državne uprave, Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske, sudske vlasti, središnja tјela državne uprave, tјela državne uprave, administrativni ured pravne osobe s javnim ovlastima i drugih pravnih osoba i sl.;

5. *građevine zdravstvene, socijalne i rehabilitacijske namjene*: ured službe zdravstvene skrbi; centar za socijalnu skrb i dom socijalne skrbi; jekarna i prodavaonica ortopedskih pomagala; jekarna i prodavaonica ortopedskih pomagala s tri i više šaltera ili pulta istog tipa poslovanja; ambulanta; dom zdravlja; bolnica; lječilište; zatvoreni bazen u lječilištu; otvoreni bazen u lječilištu; lječilišna plaža; zatvoreno lječilišno kupalište/toplice; javno kupalište; dom za starije i nemoćne osobe s 20 i više soba sa zajedničkim sanitarnim jedinicama; dom za starije i nemoćne osobe hotelskog tipa (soba/TWC) s 20 i više soba; dom za starije osobe apartmanskog tipa s 20 i više apartmana; pučka kuhišnja i sl.;

6. *građevine u kojima učestalo borave osobe s invaliditetom*: građevina u kojoj se nalaze poslovne prostorije saveza, društva i ili udruge osoba s invaliditetom; građevina odnosno prostorije ustanove ili druge (pravne ili fizičke) osobe koje su namjerjene za odgoj i obrazovanje osoba s invaliditetom; građevina odnosno prostorije ustanove ili druge (pravne ili fizičke) osobe koje su namjerjene za rehabilitaciju i ili smještaj i boravak osoba s invaliditetom i sl.;

7. *građevine odgojne i obrazovne namjene*: dječji vrtić; škola, učilište, ustanova za obrazovanje odraslih osoba, visoko učilište; učenički i studentski dom s 25 i više soba sa zajedničkim sanitarnim jedinicama; učenički i studentski dom hotelskog tipa (soba/TWC) s 25 i više soba; studentska apartmanska naseđa s 25 i više apartmana i sl.;

8. *građevine kulturne namjene*: sveučilišna knjižnica; knjižnica; kulturni centar; kongresni centar; muzej, galerija, izložbeni prostor površine 300 m<sup>2</sup> i više; kino, kazalište i koncertna dvorana, sa 100 i više mjesto u gledalištu i sl.;

9. *građevine prometne namjene*: zračna luka; autobusna i željeznička postaja/kolodvor; autobusno i tramvajsko stajalište, željeznički peron; putnička zgrada u trajektnim i brodskim pristaništima; odmorište uz državnu i županijsku cestu; javno parkiralište; javna garaža kapaciteta 300 i više vozila; crpka za gorivo i sl.;

10. *građevine športske i rekreacijske namjene*: športski teren; športska dvorana sa 100 i više mjesto u gledalištu i sl.;

11. *građevine zabavne namjene*: zabavni park; zoološki i botanički vrt i sl.

12. *građevine vjerske i sakralne namjene*: obredna dvorana; vjerski i karitativni centar;

13. *građevine za izvršavanje kazne zatvorom*: kaznionica; zatvor; odgojni zavod i sl.;

14. *prostori i površine javne namjene*: pješački trg, ulica, staza u parku, dječjem igralištu i na šetalištu; pothodnik, nathodnik i pješački most; ulični prjelaz i sl. i

15. *građevine ostale namjene*: sajamski i izložbeni centar; tehnologiski park; javni WC; građevina u kojoj je obvezno izvođenje 4 ili više WC jedinica za javnu uporabu; mrtvačnica i krematorij; javno sklonište i sl.

Građevine stambene i stambeno-poslovne namjene jesu:

1. *stambena zgrada* s deset i više stanova, isključivo stambene namjene;

2. *stambeno-poslovna zgrada* mješovite – stambene i druge namjene, koja ima deset i više stanova.

Kada se u građevini stambene namjene ustroji prostor javne ili poslovne namjene tada se na tu građevinu, ovisno o vrsti djelatnosti koja se u tom prostoru obavlja, primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika kojima se propisuju uvjeti za odgovarajuću građevinu iz stavka 2. ovoga članka.

Obveze ispunjavanja uvjeta iz ovoga Pravilnika, osim građevina iz stavaka 2. i 3. ovoga članka moraju ispunjavati i druge građevine određene ovim Pravilnikom.

## II. UVJETI UPORABE POMAGALA

### Članak 6.

Pod uvjetima uporabe pomagala osoba s invaliditetom (u dalnjem tekstu: uvjeti uporabe pomagala) podrazumjeva se:

- prostor potreban za kretanje osobe u invalidskim kolicima prikazan primjerom na slici 2. Priloga ovoga Pravilnika,
- prostor potreban za uporabu štapa, štaka, hodalica prikazan primjerom na slici 3. Priloga ovoga Pravilnika, i
- prostor potreban za uporabu bijelog štapa i psa vodiča prikazan primjerom na slici

#### 4. Priloga ovoga Pravilnika.

Ako ovim Pravilnikom za određenu građevinu nije određen obvezni element pristupačnosti, tehničko rješenje građevine mora udovoljavati uvjetima uporabe pomagala.

### III. OBVEZNI ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI

#### Članak 7.

Obvezni elementi pristupačnosti su:

- A. elementi pristupačnosti za svladavanje visinskih razlika,
- B. elementi pristupačnosti neovisnog življenja i
- C. elementi pristupačnosti javnog prometa.

Obvezni elementi pristupačnosti primjeruju se odabirom najpovojnjeg rješenja u odnosu na namjenu i druge značajke građevine.

#### Članak 8.

##### *Taktična površina*

Pristupačna taktilna površina izvodi se rešetnom obradom visine do 5 mm na način da ne otežava kretanje invalidskih kolica, da je prepoznatljiva na dodir stopala ili bijelog štapa, da ne zadržava vodu, snijeg i prijavštinu, te da se lako održava.

Primjer pristupačne taktilne površine prikazan je na slici 5. Priloga ovoga Pravilnika.

Najmanje dimenzije taktilne površine i mesta na kojima je obvezna njen primjena određena su ovisno o svakom pojedinom elementu pristupačnosti propisanom ovim Pravilnikom.

Taktilna crta vođerja, taktilna crta upozorera ili taktilno polje upozorera, obvezno moraju imati karakteristike propisane za taktilnu površinu.

#### A. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI ZA SVLADAVANJE VISINSKIH RAZLIKA

#### Članak 9.

Za potrebe svladavanja visinskih razlika prostora kojim se kreću osobe smanjene pokretljivosti mogu se koristiti sljedeći elementi pristupačnosti: rampa, stubište, dizalo, vertikalno podizna platforma i koso podizna sklopiva platforma.

#### Članak 10.

##### *Rampa*

Rampa se koristi kao element pristupačnosti za potrebe svladavanja visinske razlike do

uključivo 120 cm, u unutarnjem ili vanjskom prostoru.

Rampa mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati:

- dopušteni nagib do uključivo 1:20 (5%),
- svjetlu širinu od najmanje 120 cm u varjskom prostoru, odnosno najmanje 90 cm u unutarnjem prostoru,
- odmorišni podest najmanje dužine od 150 cm na svakih 6 m dužine rampe,
- čvrstu, protuklizno obrađenu površinu,
- izvedenu ogradi s rukohvatima na nezaštićenim dijelovima,
- rukohvate koji su promjera 4 cm, oblikovani na način da se mogu obuhvatiti dlanom, postavljeni na dvije visine – od 60 i od 90 cm, produženi u odnosu na nastupnu plohu rampe za 30 cm, sa zaobljenim završetkom, prema primjeru na slici 7. Priloga ovoga Pravilnika,
- na ogradi rampe koja se nalazi u varjskom prostoru rukohvate izvedene od materijala koji nije osjetljiv na termičke promjene,
- ogradi s ispunom od stakla uočljivo obilježenu,
- oznake pristupačnosti prema slici 1. i to: 1.5., 1.7. i 1.8. Priloga ovoga Pravilnika.

Primjer rampe i uvjeti iz stavka 2. ovoga članka prikazani su na slici 6. Priloga ovoga Pravilnika.

Iznimno, za visinsku razliku do uključivo 76 cm, dopušteni nagib smije biti do uključivo 1:12 (8,3%).

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u vanjskom prostoru, kada za to postoje uvjeti, za potrebe svladavanja visinske razlike veće od 120 cm, može se koristiti rampa uz primjenu uvjeta propisanih u stavku 2., ovoga članka.

## Članak 11.

### *Stubište*

Stubište mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati:

- visinu stube najviše 15 cm,
- širinu nastupne plohe stube najmanje 33 cm,
- svjetlu širinu stubišnog kraka u unutarnjem prostoru najmanje 110 cm,
- svjetlu širinu stubišnog kraka u varjskom prostoru najmanje 120 cm,
- rub nastupne plohe stube protuklizno i vizualno kontrastno obrađen u širini od najmanje 2 cm,

- rukohvate na zaštitnoj ogradi stubišta izvedene u kontinuitetu cijelom dužinom stubišta, a na početku i na kraju stubišta produžene u odnosu na nastupnu plohu stube za 30 cm, sa zaobijenim završetkom,
- rukohvate na ogradi stubišta izvedene na način da se mogu obuhvatiti dlanom,
- rukohvate na ogradi stubišta u varjskom prostoru izvedene od materijala koji nije osjetljiv na termičke promjene,
- stubišni krak širine 250 cm i više izведен sa središnjim rukohvatom prema primjeru na slici 9. Priloga ovoga Pravilnika,
- prostor ispod početnog stubišnog kraka ograđen ogradom visine 70 cm do mesta gdje je visina podgleda stubišnog kraka 210 cm ili pod ispod stubišnog kraka deniveliran podizanjem za najmanje 3 cm do mesta gdje je visina podgleda stubišnog kraka 210 cm, prema primjeru na slici 10. Priloga ovoga Pravilnika,
- ogradu s ispunom od stakla uočljivo obilježenu,
- pred prvom i iza posjedrje stube izvedeno taktilno polje upozorenja, u punoj širini stubišnog kraka, širine najmanje 40 cm s užebjerjima okomito na smjer kretanja u skladu s odredbama članka 8. ovoga Pravilnika,
- oznake pristupačnosti prema slici 1. i to: 1.2., 1.3., 1.5., 1.6. i 1.9. Priloga ovoga Pravilnika.

Primjer stubišta i uvjeti iz stavka 1. ovoga članka prikazani su na slici 8. Priloga ovoga Pravilnika.

## Članak 12.

### *Dizalo*

Dizalo se koristi kao element pristupačnosti za potrebe svladavarja visinske razlike, a obvezno se primjerjuje za svladavanje visinske razlike veće od 120 cm u unutarrijem ili varjskom prostoru.

Dizalo mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati:

- unutarrije dimenzije dizala najmanje  $110 \times 140$  cm,
- vrata širine svjetlog otvora najmanje 90 cm,
- vrata dizala koja se otvaraju posmična ili prema van u odnosu na kabinu dizala,
- pozivnu i upravljačku ploču postavljenu u rasponu visine od 90 do 120 cm,
- pozivnu i upravljačku ploču s tipkovnicom kontrastno izvedene, relefno prepoznatljive brojeve etaže i druge informacije na Braille pismu,
- rukohvat u dizalu na visini od 90 cm,

- vizualno-svjetlosnu i zvučnu najavu katova,
- kada se nalazi u građevini javne i poslovne namjene iz članka 5. stavka 2. točke 5. i 6. ovoga Pravilnika dizalo ima i govorno najavljivanje katova,
- od ulaznih vrata građevine do dizala postavljenu taktilnu crtu vođenja širine najmanje 40 cm, s užebjerjima u smjeru vođenja,
- oznake pristupačnosti prema slici 1. i to: 1.2., 1.3., 1.4. i 1.10. Priloga ovoga Pravilnika.

Primjer dizala i uvjeti iz stavka 2. ovog članka prikazani su na slici 11. Priloga ovoga Pravilnika.

Kada se svladavanje visinske razlike rješava s više dizala, tada najmanje jedno dizalo mora biti rješeno prema odredbama stavka 2. ovoga članka.

### Članak 13.

#### *Vertikalno podizna platforma*

Vertikalno podizna platforma se koristi kao element pristupačnosti za potrebe svladavarja visinske razlike veće od 120 cm u unutarnjem ili vanjskom prostoru, kada se isto ne rješava pristupačnim dizalom ili drugim elementom pristupačnosti propisanim ovim Pravilnikom.

Vertikalno podizna platforma mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati:

- nastupnu plohu platforme veličine najmanje  $110 \times 140$  cm,
- bočne stranice platforme zatvorene do visine od 120 cm,
- ulazna vrata širine svjetlog otvora najmanje 90 cm koja se otvaraju posmično ili zaokretno prema van,
- oznaku pristupačnosti prema slici 1.11. Priloga ovoga Pravilnika.

Primjer vertikalno podizne platforme i uvjeti iz stavka 2. ovog članka prikazani su na slici 12. Priloga ovoga Pravilnika.

### Članak 14.

#### *Koso podizna sklopiva platforma*

Koso podizna sklopiva platforma koristi se kao element pristupačnosti za potrebe svladavarja visinske razlike veće od 120 cm u unutarnjem ili vanjskom prostoru, kada se isto ne rješava dizalom ili drugim elementom pristupačnosti propisanim ovim Pravilnikom.

Koso podizna sklopiva platforma postavlja se na bočne stubišne zidove ili stubišnu ogradi, koja se vodi dužinom cijelog stubišta, a mora imati:

- nastupnu plohu platforme veličine najmanje  $90 \times 100$  cm,
- bočnu podnu preklopnu zaštitu visine 20 cm i preklopni zaštitni rukohvat,
- oznaku pristupačnosti prema slici 1.12. Priloga ovoga Pravilnika.

Primjer koso podizne sklopive platforme i uvjeti iz stavka 2. ovog članka prikazani su na slici 13. Priloga ovoga Pravilnika.

## B. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI

### Članak 15.

U svrhu omogućavarja neovisnog pristupa, kretanja i korištenja prostora osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti služe sljedeći elementi pristupačnosti: ulazni prostor; komunikacije; WC; kupaonica; kuhinja; soba, učionica, radni prostor; stan; kavana i restoran; kabina za presvlačenje; tuš kabina; ulaz u vodu na plaži i na bazenu; mjesto u gledalištu; telefon, tekstofon, faks, bankomat; električne instalacije (parafon, prekidač za svjetlo, i zvonce, utičnica u kuhinji, ostale utičnice, izvodna ploča za električnu instalaciju); kvake na vratima i prozorima; šalter; pult; induktivna petja ili transmisjski obuč; oglasni pano, orijentacijski plan za kretanje u građevinama i sl.

### Članak 16.

#### *Ulagni prostor*

Ulagni prostor u građevinu je ulaz do kojeg se dolazi izravno s javne pješačke površine ili uz pomoć elemenata pristupačnosti za svedavanje visinskih razlika.

Ulagni prostor mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati:

- jednokrilna vrata širine svjetlog otvora od najmanje 110/210 cm, ili dvokrilna vrata širine svjetlog otvora od najmanje  $2 \times 90/210$  cm,
- vrata koja se otvaraju prema van ili posmično,
- pristupačnu kvaku prema odredbama članka 30. ovoga Pravilnika,
- prag vrata koji nije viši od 2 cm,
- strugač i otirač izведен od materijala koji nije ugibljiv, ugradene u razinu poda,
- u slučaju kada su glavna ulazna vrata kružna, uz rijih i zaokretna ili posmična vrata širine svjetlog otvora najmanje 90 cm,
- u slučaju kada su glavna ulazna vrata klizna svjetli otvor od najmanje 90/210 cm, a ispred vrata, u tom slučaju, osiguran uporabni prostor veličine najmanje  $150 \times 150$  cm,
- oznaku smjera otvaranja vrata,
- u slučaju kada su ulazna vrata i pregradne stijene ulaznog prostora izrađeni od staklenih ploha površine veće od  $1,5 \text{ m}^2$ , bez prečki, uočljivu oznaku u rasponu visine

od 90 do 160 cm,

- vjetrobran dužine 240 cm ili topinski zastor,
- kod usmjeravajućeg ulaza osiguran i prolaz sa zaokretnom ogradom svjetle širine najmanje 90 cm,
- osvjetljenje razinom osvjetljenja od 200 luxa,
- odgovarajuće električne instalacije sukladno odredbama članka 29. ovoga Pravilnika,
- oznake pristupačnosti prema slici 1. i to: 1.2., 1.3., 1.6. i 1.13. Priloga ovoga Pravilnika.

Primjer ulaznog prostora i uvjeti iz stavka 2. ovog članka prikazani su na slici 14. Priloga ovoga Pravilnika.

## Članak 17.

### *Komunikacije*

Komunikacije moraju omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati:

- širinu hodnika najmanje 150 cm,
- sve hodne površine, u pravilu, u istoj razini,
- hodne površine koje nisu u istoj razini, međusobno povezane elementima pristupačnosti za svedavanje visinskih razlika sukladno ovom Pravilniku,
- vrata na komunikaciju izvedena bez praga, svjetle širine svjetlog otvora najmanje 90 cm,
- vrata s pristupačnom kvakom prema odredbama članka 30. ovoga Pravilnika,
- ulazna vrata koja s komunikacijom vode u druge prostore i prostorije, stanove i sl. izvedena s pragom koji nije viši od 2 cm,
- u slučaju kada su vrata i pregradne stijene komunikacije izrađene od staklenih ploha površine veće od 1,5 m<sup>2</sup>, bez prečki, uočljivu oznaku u rasponu visine od 90 do 160 cm,
- područje za kretanje osvjetljeno razinom osvjetljenja od 100 luxa;
- na mjestima gdje se ogradama usmjerava kretanje, razmak između ograda od najmanje 90 cm,
- svu instalacijsku i drugu opremu širu od 10 cm ugrađenu i/ili postavljenu u niže u zidu (protupožarni aparati, vatrogasna crijeva i sl.),
- odgovarajuće električne instalacije sukladno odredbama članka 29. ovoga Pravilnika,
- oznake pristupačnosti prema slici 1. i to: 1.1., 1.2., 1.3., 1.6. i 1.8. Priloga ovoga

Pravilnika,

- sve ostale oznake na komunikacijama postavljaju se u rasponu visine od 120 do 160 cm.

Primjer komunikacije i uvjeti iz stavka 1. ovog članka prikazani su na slici 15. Priloga ovoga Pravilnika.

### Članak 18.

#### WC

WC mora omogućavati ispunjavarje sljedećih uvjeta, odnosno imati:

- vrata širine svjetlog otvora najmanje 90 cm, koja se otvaraju prema van,
- pristupačnu kvaku na vratima prema odredbama članka 30. ovoga Pravilnika,
- ugrađen mehanizam za otvaranje vrata izvana u slučaju poziva u pomoć,
- odgovarajuće električne instalacije sukladno odredbama članka 29. ovoga Pravilnika,
- WC školjku zajedno s daskom za sjedenje visine od 45 do 50 cm,
- uz WC školjku dva držača za ruke dužine 90 cm, postavljena na zid u rasponu visine od 80 do 90 cm iznad površine poda,
- najmanje jedan držač za ruke koji mora biti preklopni i to obvezno onaj s pristupačne strane WC školjke, a drugi može biti fiksno pričvršćen na zid,
- udaljenost prednjeg ruba WC školjke od zida od najmanje 65 cm,
- pokretač uređaja za ispuštanje vode u WC školjku postavljen na visini od 70 cm iznad površine poda ili izvedeno senzorsko ispuštanje vode u WC školjku,
- konzolni umivaonik širine najmanje 50 cm na visini od 80 cm, sa sišonom smještenim u ili uz zid,
- slavinu – jednoručnu mješalicu ili ugrađeno senzorsko otvaranje i zatvaranje vode,
- širinu uporabnog prostora ispred WC školjke najmanje 90 cm,
- širinu uporabnog prostora ispred umivaonika najmanje 90 cm,
- slobodni prostor za okretanje invalidskih kolica najmanje površine kruga prorjera od 150 cm,
- nagnuto zaokretno ogledalo postavljeno donjem rubom na visinu od 100 cm,
- vješalicu za odjeću na visini od 120 cm,
- alarmni uređaj s prekidačem na pritisak ili vrpcom za povlačenje, na visini od 60 cm,

- svu drugu opremu dostupnu iz invalidskih kolica koja ne smeta kretarju, učvršćenu na zid, izvedenu kontrastno u odnosu na pod i zidove,
- u slučaju da je WC u javnoj uporabi, obvezno zaseban ulaz, izdvojen od muških i ženskih sanitarnih grupa,
- od ulaznih vrata građevine do vrata javnog WC-a postavljenu taktilnu crtu vođerja u širini od najmanje 40 cm, s užjebljnjima u smjeru vođerja,
- oznaku pristupačnosti prema slici 1.14. Priloga ovoga Pravilnika.

Primjeri WC-a i uvjeti iz stavka 1. ovog članka prikazani su na slici 16. Priloga ovoga Pravilnika.

WC u sklopu pristupačnog stana i u okviru soba i/ili apartmana u građevinama primjerice: hotel, đački i studentski dom, dom za stare i nemoćne osobe i sl., mora ispunjavati uvjete iz stavka 1. ovoga članka, osim uvjeta propisanih alinejama: 1., 3., 19., 20. i 21. Ulagna vrata takvog WC-a širine su svjetlog otvora najmanje 80 cm.

### Članak 19.

#### *Kupaonica*

Kupaonica mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati:

- kadu visine gornjeg ruba najviše 50 cm i/ili prostor za tuširarje izведен bez pregrade, veličine najmanje  $90 \times 90$  cm,
- dizalo za kadu, osim u slučaju kada se uz kadu postavlja i prostor za tuširanje,
- držač za ruke uz kadu postavljen u rasponu visine od 80 do 90 cm od površine poda, odnosno držač uz prostor za tuširanje postavljen na visinu od 75 cm,
- u prostoru za tuširarje vodootporno preklopno sjedalo postavljeno na visini od 45 do 50 cm,
- svu opremu dostupnu iz invalidskih kolica koja ne smeta kretarju, učvršćenu na zid, izvedenu kontrastno u odnosu na pod i zidove,
- opremu propisanu za pristupačni WC sukladno odredbama članka 18. ovoga Pravilnika i to: umivaonik, ogledalo, slavinu, vješalicu, alarmni uređaj, WC školjku i uređaj za ispuštarje vode u WC školjku, ako je kupaonica predviđena s WC-om u istom prostoru,
- širinu vrata svjetlog otvora od najmanje 80 cm,
- širinu vrata svjetlog otvora od najmanje 90 cm, ako se u kupaonicu ulazi s javne komunikacije (primjerice u bolnicama, lječilištima i sl.),
- vrata i prozore s pristupačnim kvakama sukladno odredbama članka 30. ovoga Pravilnika,

- odgovarajuće električne instalacije sukladno odredbama članka 29. ovoga Pravilnika,
- oznaku pristupačnosti prema slici 1. Priloga ovoga Pravilnika i to: 1.14 i 1.15.

Primjeri kupaonice i uvjeti iz stavka 1. ovog članka prikazani su na slici 17. Priloga ovoga Pravilnika.

U građevinama zdravstveno-socijalne i rehabilitacijske namjene, te onima koje učestalo koriste osobe s invaliditetom, kada treba biti dostupna s tri strane.

### Članak 20.

#### *Kuhinja*

Kuhinja mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati:

- slobodnu radnu plohu dužine najmanje 90 cm,
- radnu, grijaču plohu i sudoper konzolno izvedene s dubinom pristupa od najmanje 50 cm, gornjom plohom na visini od najviše 85 cm, a podgled je na visini od najmanje 70 cm,
- viseće elemente postavljene dorjim rubom na visinu od 120 cm od površine poda,
- dorje elemente na izvlačerje,
- slobodni uporabni prostor za korišterje kuhinjskih elemenata i okretanje invalidskih kolica najmanje površine kruga promjera od 150 cm;
- prostor za kretanje oko namještaja širine najmanje 120 cm,
- ulazna vrata širine svjetlog otvora najmanje 80 cm,
- vrata i prozore s pristupačnim kvakama sukladno odredbama članka 30. ovoga Pravilnika,
- odgovarajuće električne instalacije sukladno odredbama članka 29. ovoga Pravilnika,
- oznaku pristupačnosti prema slici 1.1. Priloga ovoga Pravilnika, u slučaju kada se pristupačna kuhinja nalazi izvan stana/apartmana, primjerice u kampu i sl.

Primjeri kuhinje i uvjeti iz stavka 1. ovog članka prikazani su na slici 18. Priloga ovoga Pravilnika.

### Članak 21.

#### *Soba, učionica, radni prostor*

Soba, učionica, radni prostor moraju omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati:

- slobodni prostor za okretanje invalidskih kolica u prostoriji, najmanje površine kruga

promjera od 150 cm,

- prostor za kretanje oko nanještaja širine najmanje 90 cm,
- radni stol konzolno izведен tako da je gornja ploha na visini od najviše 85 cm, a pogled na visini od najmanje 70 cm s dubinom pristupa od najmanje 50 cm,
- ulazna vrata učionice i radnog prostora širine svjetlog otvora najmanje 90 cm, a sobe najmanje 80 cm,
- vrata i prozore s pristupačnim kvakama sukladno odredbama članka 30. ovoga Pravilnika,
- odgovarajuće električne instalacije sukladno odredbama članka 29. ovoga Pravilnika,
- oznaku pristupačnosti prema slici 1.1. Priloga ovoga Pravilnika, osim sobe u sklopu stana/apartmana.

Primjeri sobe, učionice, radnog prostora i uvjeti iz stavka 1. ovog članka prikazani su na slici 19., 20. i 21. Priloga ovoga Pravilnika.

## Članak 22.

### *Stan*

Stan mora sadržavati elemente neovisnog živjerja namjerjenih stanovanju iz članaka 18., 19., 20., 21., 29. i 30. ovoga Pravilnika te do njega mora biti osiguran pristup s javne pješačke površine, u pravilu, kroz glavni ulaz u građevinu primjenom najprikladnijih rješenja pristupačnosti za svladavanje visinskih razlika sukladno člancima: 10., 11., 12., 13. i 14. ovoga Pravilnika.

Kad se u građevini u kojoj se nalazi stan planira garažni prostor, od garažnog prostora do tog stana moraju se osigurati komunikacije sukladno članku 17. ovoga Pravilnika.

Jednostavno prilagođiv stan se u pravilu gradi u prizemlju građevine, odnosno na etaži s koje je najlakše osigurati izlaz u siguran prostor u slučaju opasnosti.

Osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka stan mora omogućavati ispunjavanje slijedećih uvjeta, odnosno imati:

- ulazna vrata širine svjetlog otvora najmanje 110 cm,
- preostala vrata širine svjetlog otvora najmanje 80 cm,
- vrata i prozore s pristupačnim kvakama sukladno odredbama članka 30. ovog Pravilnika,
- pragove zaobljene i ne više od 2 cm,
- hodnike širine najmanje 120 cm,
- odgovarajuće električne instalacije sukladno odredbama članka 29. ovoga Pravilnika,

– oznaku pristupačnosti prema slici 1.1. Priloga ovoga Pravilnika.

Primjeri stana, odnosno apartmana i uvjeti iz stavaka 1. i 4. ovoga članka prikazani su na slikama 22. i 23. Priloga ovoga Pravilnika.

Pri projektiranju, građenju i rekonstrukciji građevina iz članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika na svakih deset stanova u zgradi obvezno se osigurava po jedan jednostavno prilagođljiv stan. Jednostavno prilagođljivim stanom smatra se stan kod kojeg je uvjete iz ovoga članka moguće postići preinakama koje ne utječu na način ispunjavanja lokacijskih uvjeta u skladu s kojima je građevina izgrađena i/ili bitnih zahtjeva za građevinu, a tehničko rješerje mogućnosti jednostavnog prilagođavanja mora biti prikazano u projektu građevine.

### Članak 23.

#### *Kavana i restoran*

Kavana i restoran moraju obvezno sadržavati elemente pristupačnosti iz članka 16. za ulazni prostor, članka 17. za komunikacije i članka 18. za WC, ovoga Pravilnika.

Osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka kavana i restoran moraju omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati:

- osiguran prolaz između stolova, stolaca i drugih vertikalnih prepreka širine najmanje 100 cm za najmanje 20% uporabne površine kavane ili restorana namjerjene korisnicima usluga,
- stolovi izvedeni tako da je gornja ploha na visini od najviše 85 cm, a podgled na visini od najmanje 70 cm s mogućnošću odgovarajućeg pristupa stolu, za najmanje 20% stolova,
- podnu oblogu od čvrstog materijala koja ne otežava kretanje invalidskih kolica,
- u slučaju kada su vrata i pregradne stijene kavane i/ili restorana izrađeni od staklenih ploha površina većih od  $1,5 \text{ m}^2$ , bez prečki, uočljivu oznaku u rasponu visine od 90 do 160 cm,
- vrata s pristupačnom kvakom sukladno odredbama članka 30. ovoga Pravilnika,
- oznaku pristupačnosti prema slici 1. i to 1.13. i 1.16. Priloga ovoga Pravilnika,

Primjer kavane i restorana i uvjeti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka prikazani su na slici 24. Priloga ovoga Pravilnika.

### Članak 24.

#### *Kabina za presvlačenje*

Kabina za presvlačenje mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati:

- tlocrtnu dimenziju najmanje  $160 \times 210 \text{ cm}$ ,

- vrata, s pristupačnom kvakom sukladno članku 30. ovoga Pravilnika, širine svjetlog otvora najmanje 90 cm, koja se otvaraju prema van,
- vješalicu za odjeću na visini od 120 cm,
- klupu na preklaparje postavljenu u rasponu visine od 45 do 50 cm,
- oznaku pristupačnosti prema slici 1.1. Priloga ovoga Pravilnika.

Primjer kabine i uvjeti iz stavka 1. ovoga članka prikazani su na slici 25. Priloga ovoga Pravilnika.

U građevini koja prema članku 44. ovoga Pravilnika mora sadržavati kabinu za presvlačenje, obvezno je izvesti najmanje 10% pristupačnih kabina, računajući od ukupnog broja kabina, ali ne manje od jedne.

### Članak 25.

#### *Tuš kabina*

Tuš kabina mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati:

- tlocrtnu dimenziju najmanje  $230 \times 230$  cm,
- vrata, s pristupačnom kvakom sukladno članku 30. ovoga Pravilnika, širine svjetlog otvora najmanje 90 cm koja se otvaraju prema van,
- odgovarajuće električne instalacije sukladno odredbama članka 29. ovoga Pravilnika,
- površinu prostora ispod tuša najmanje 90x90 cm, izvedenu bez pragova s nagibom za odvod vode,
- jednoručnu ili slavinu s ugrađenim senzorom,
- alarmni uređaj s prekidačem na pritisak ili vrpcem za povlačenje na visini od 60 cm,
- vješalicu za odjeću postavljenu na visini od 120 cm,
- držač za sapun postavljen na visinu od 90 cm,
- oznaku pristupačnosti prema slici 1.15. Priloga ovoga Pravilnika.

Primjer tuš kabine i uvjeti iz stavka 1. ovoga članka prikazani su na slici 26. Priloga ovoga Pravilnika.

U građevini koja prema članku 44. ovoga Pravilnika mora sadržavati tuš kabinu, obvezno je izvesti najmanje 10% pristupačnih kabina, računajući od ukupnog broja kabina, ali ne manje od jedne.

### Članak 26.

#### *Ulaz u vodu na plaži i na bazenu*

Ulaz u vodu na plaži i na bazenu mora imati pristupačnu rampu, koja doseže dno na dubini od 60 do najviše 80 cm u odnosu na srednju razinu površine vode (mora, rijeke, jezera, bazena).

Iznimno od stavka 1. ovog članka na lječilišnim plažama i bazenima kada nije moguće osigurati pristupačnost pristupačnim ulazom sukladno odredbi toga stavka, pristupačni ulaz se može osigurati pokretnim stolcem, dizalom, i/ili elementima pristupačnosti za svladavanje visinske razlike.

Uz ulaz u vodu iz stavka 1. ovoga članka, obvezno se postavlja sunčalište najmanje dimenzije  $90 \times 200$  cm i visine 50 cm za osobe s tjelesnim oštećenjem. Obvezni broj sunčališta iznosi 1% od ukupnog broja sunčališta na plaži/bazenu, ali ne manje od jednog.

Pristupačni ulaz u vodu na plaži i bazenu označen je oznakom pristupačnosti prema slici 1.17. Priloga ovoga Pravilnika.

Primjer ulaza u vodu na plaži i na bazenu i uvjeti iz članaka 1. i 3. prikazani su na slici 27. Priloga ovoga Pravilnika.

### Članak 27.

#### *Mjesto u gledalištu*

Mjesto u gledalištu mora imati tlocrtne dimenzije najmanje  $90 \times 140$  cm i biti označeno oznakom pristupačnosti prema slici 1.20. Priloga ovoga Pravilnika.

Primjer mesta u gledalištu i uvjeti iz stavka 1. ovoga članka prikazani su na slici 28. Priloga ovoga Pravilnika.

Obvezni broj pristupačnih mesta u gledalištu određuje se na temelju ukupnog broja sjedećih mesta i to:

- od 100 do 300 sjedećih mesta, izvode se najmanje dva pristupačna mesta,
- od 301 do 1.000 sjedećih mesta, izvodi se najmanje 2% pristupačnih mesta,
- od 1.001 i više sjedećih mesta, izvodi se najmanje 1% pristupačnih mesta.

### Članak 28.

#### *Telefon, tekstofon, faks, bankomat*

Telefon, tekstofon, faks, bankomat moraju omogućavati ispurjavanje sjedećih uvjeta, odnosno imati:

- telefon je s gornjim rubom tipkovnice postavljen na visini od 120 cm od površine poda, a slušalicom na visini dohvata ruke od 100 cm,
- tekstofon, faks, bankomat postavljene donjim rubom na visinu od 70 cm od površine poda,

- uređaje postavljene na način da osiguravaju pristup svim funkcijama iz invalidskih kolica,
- oznake pristupačnosti prema slici 1. Priloga ovoga Pravilnika i to: 1.2., 1.3. i 1.4., za pristupačni telefon i prema slici 1.18., a za pristupačni tekstofon, faks i bankomat i prema slici 1.19.

Primjer telefona, tekstofera, faksa, bankomata i uvjeti iz stavka 1. ovoga članka prikazani su na slici 29. Priloga ovoga Pravilnika.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pristupačnim telefonom, tekstoferom, faksom i bankomatom za sljepce, slabovidne, gluhe i osobe oštećenog sluha podrazumijevaju se ti uređaji postavljeni na uobičajenu visinu.

Kada se uređaji iz stavka 1. ovoga članka nalaze unutar građevine, pristupačnima za sljepce i slabovidne osobe smatraju se, ako je od ulaznih vrata građevine do uređaja postavljena taktilna crta vođenja širine najmanje 40 cm s užebljnjima u smjeru vođenja.

### Članak 29.

#### *Električne instalacije*

Električne instalacije moraju omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati:

- parafon postavljen na visinu od 110 do 120 cm, sa svjetlosnom oznakom,
- prekidači za svjetlo i zvonce postavljeni u rasponu visina od 90 do 120 cm,
- utičnicu u pristupačnoj kuhinji neposredno iznad radne plohe,
- ostale utičnice postavljene u rasponu visina od 90 do 120 cm,
- izvodnu ploču za električnu instalaciju postavljenu gornjim rubom u rasponu visina od 90 do 120 cm,
- svu opremu električnih instalacija izvedenu u kontrastu s podlogom zida.

### Članak 30.

#### *Kvake na vratima i prozorima*

Kvake na vratima i prozorima moraju biti primjereno oblikovane, postavljene na visinu od 90 cm za vrata, a za prozor kvaka ili ručica mehanizama za otvaranje postavljeni u rasponu visina od 90 do 120 cm.

Rukovanje kvakom za pokretanje mehanizma za otvaranje i zatvaranje vrata/prozora iz stavka 1. ovoga članka mora biti lagano.

Primjer oblikovanja kvaka i uvjeti iz stavka 1. ovoga članka prikazani su na slici 30. Priloga ovoga Pravilnika.

## Članak 31.

### *Šalter*

Šalter za osobe u invalidskim kolicima mora omogućavati ispunjavarje sljedećih uvjeta, odnosno imati:

- gornju plohu izvedenu na visini od najviše 85 cm, a podgled na visini od najmanje 70 cm, konzolno oblikovan, dubine pristupa od najmanje 50 cm;
- oznaku pristupačnosti prema slici 1.23. Priloga ovoga Pravilnika.

Pristupačnim šalterom za gluhe, osobe oštećenog sluha, slijepе i slabovidne osobe podrazumjeva se šalter uobičajene visine, koji omogućava ispunjavarje sljedećih uvjeta, odnosno imati:

- komunikacijsko pomagalo,
- od ulaznih vrata građevine do šaltera postavljena taktilna crta vođerja širine najmanje 40 cm s užebijenjima u smjeru vođerja.
- oznaku pristupačnosti prema slici 1. Priloga ovoga Pravilnika i to: 1.2., 1.3., 1.4., 1.6 i 1.21.

Primjer šaltera i uvjeti iz stavka 1. i 2. ovoga članka prikazani su na slici 31. Priloga ovoga Pravilnika.

Kada se u dvorani nalaze tri ili više šaltera istog tipa poslovanja jedan od tri šaltera mora ispunjavati uvjete pristupačnosti za osobu u invalidskim kolicima, a jedan za gluhe, osobe oštećenog sluha, slijepе i slabovidne osobe.

Kada su posebnim propisima koji uređuju zaštitu u poslovarju gotovim novcem i vrijednostima određeni uvjeti za šaltere, pristupačni šalteri obvezno osiguravaju i ispunjavanje uvjeta tog propisa.

## Članak 32.

### *Pult*

Pult za osobe u invalidskim kolicima mora biti, odnosno imati:

- izведен najbliže ulazu u prostor i/ili prostoriju u kojoj se usluga pruža,
- postavljen je gornjim rubom na visinu od 80 cm, podgledom na visinu od najmanje 70 cm,
- konzolno je oblikovan s dubinom pristupa od najmanje 50 cm,
- osiguran pristup od najmanje 120 cm,
- označen oznakom pristupačnosti prema slici 1.23. Priloga ovoga Pravilnika.

Pristupačnim pultom za gluhe, osobe oštećenog sluha, slijepu i slabovidne osobe, podrazumjeva se pult uobičajene visine, koji omogućava ispunjavanje slijedećih uvjeta, odnosno ima:

- komunikacijsko pomagalo,
- od ulaznih vrata građevine do pulta postavljena taktilna crta vođerja širine najmanje 40 cm s užebijerjima u smjeru vođerja,
- oznaku pristupačnosti prema slici 1. Priloga ovoga Pravilnika i to: 1.2., 1.3., 1.4., 1.6 i 1.21.

Kada se u dvorani nalaze tri ili više pultova istog tipa poslovanja jedan od tri pulta mora ispunjavati uvjete pristupačnosti za osobu u invalidskim kolicima, a jedan za gluhe i osobe oštećenog sluha, slijepu i slabovidne osobe.

### Članak 33.

#### *Induktivna petja ili transmisjski obruč*

Induktivna petja ili transmisjski obruč ugrađuje se u prostoriji površine veće od 500 m<sup>2</sup>, odnosno u prostoriji koju istovremeno može koristiti više od 100 osoba, i u kojoj se govor reproducira putem zvučnika.

Prostorija u kojoj je postavljena induktivna petja ili transmisjski obruč označava se oznakom pristupačnosti prema slici 1.22. Priloga ovoga Pravilnika.

### Članak 34.

#### *Oglasni pano*

Oglasni pano mora biti postavljen svojim dorjim rubom na visinu u rasponu od 120 do 160 cm.

Oglasni pano označava se oznakom pristupačnosti prema slici 1.24. Priloga ovoga Pravilnika.

### Članak 35.

#### *Orijentacijski plan za kretanje u građevini*

Orijentacijski plan za kretanje u građevini mora biti refejno izrađen te mora omogućavati ispunjavanje slijedećih uvjeta:

- postavljen je horizontalno ili približno horizontalno na visinu od najviše 90 cm odnosno vertikalno ili približno vertikalno na visinu gornjeg ruba do najviše 180 cm,
- postavljen je uz ulaz u građevinu,
- sadrži informacije na Braille pismu,
- od ulaznih vrata građevine do plana postavljena je taktilna crta vođerja širine

najmarje 40 cm, s užjebjerjima u smjeru vođenja,

- označen je oznakom pristupačnosti prema slici 1. Priloga ovoga Pravilnika i to: 1.2 i 1.3.

## C. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI JAVNOG PROMETA

### Članak 36.

Za osiguranje uvjeta neovisnog kretanja osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u javnom prometu služe slijedeći elementi pristupačnosti: stajalište i peron; parkirališno mjesto; javna pješačka površina; semafor; pješački prjelaz; pješački otok i raskrižje.

### Članak 37.

#### *Stajalište i peron*

Stajalište i peron moraju omogućavati ispunjavanje slijedećih uvjeta, odnosno imati:

- dužinu stajališta, odnosno perona najmarje jednaku dužini prometnog sredstva (autobus, tramvaj i vlak) koje se zaustavlja na tom stajalištu, odnosno peronu, a širinu najmarje 200 cm,
- visinu nogostupa u razini ulazne stube niskopodnog prometnog sredstva, a iznimno kada su u uporabi prometna sredstva s visokom prvom stubom, nogostup može biti i niži od prve stube, ali ne niži od 18 cm ispod razine nastupne stube prometnog sredstva, ako posebnim propisom kojim se uređuju uvjeti za građevine željezničke infrastrukture nije drugče propisano,
- na stajalištu (autobusa ili tramvaja) u naseju gdje se izvodi nogostup, na mjesto prvog ulaza u prometno sredstvo izvedenu taktilnu crtu vođerja širine najmarje 40 cm i dužine 150 cm s užjebjerjima okomitim na kolnik/prugu,
- na stajalištima koja se nalaze u neposrednoj blizini građevine u kojoj učestalo borave osobe s invaliditetom taktilnu crtu vođerja postavljenu cijelom širinom nogostupa,
- na peronu vlaka, na udaljenosti 80 cm od ruba perona, čitavom dužinom perona postavljenu taktilnu crtu upozorenja širine 20 cm sa užjebjerjima okomitim na smjer ulaska u vlak.

Primjer stajališta i perona i uvjeti iz stavka 1. ovoga članka prikazani su na slici 32. Priloga ovoga Pravilnika.

### Članak 38.

#### *Parkirališno mjesto*

Parkirališno mjesto mora biti smješteno najbliže pristupačnom ulazu u građevinu te mora omogućavati ispunjavanje slijedećih uvjeta, odnosno imati:

- parkirališno mjesto za jedan automobil kad se nalazi u nizu parkirališnih mjesta, okomitom, kosom, uzdužnom, u odnosu na nogostup, veličine  $370 \times 500$  cm, a

prikazano je primjerom na slici 33. Priloga ovoga Pravilnika,

- parkirališno mjesto za dva automobila koje se nalazi u nizu parkirališnih mjesto okomitom na nogostup veličine  $590 \times 500$  cm s međuprostorom širine 150 cm, a prikazano je primjerom na slici 34. Priloga ovoga Pravilnika,
- izlaz s parkirališnog mjeseta na nogostup osiguran ukošenim rubnjakom nagiba najviše 10%, širine najmanje 120 cm,
- površinu parkirališnog mjeseta izrađenu od materijala koji ne otežava kretanje invalidskih kolica (šjunak, pjesak, zatravljena površina i sl.),
- oznaku pristupačnosti prema slici 1.25. Priloga ovoga Pravilnika ili odgovarajućim znakom, odnosno oznakom sukladno posebnom propisu.

### Članak 39.

#### *Javna pješačka površina*

Javna pješačka površina mora biti:

- uzdignuta u odnosu na kolnik rubnjakom visine najmanje 3 cm, ili razdvojena tipskim elementom, a kada je u razini kolnika razdvojena je ogradom,
- široka najmanje 150 cm,
- sa ostalim pješačkim površinama povezana bez prepreka,
- od prometnice zaštićena ogradom visine 90 cm kada se nalazi u području pojačanog pješačkog prometa (navala ljudi).

Različite razine javne pješačke površine međusobno se povezuju odgovarajućim elementima pristupačnosti za svladavanje visinske razlike sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Kada su različite razine javne pješačke površine iz stavka 2. ovoga članka povezane pristupačnim dizalom ili pristupačnom vertikalno podiznom platformom, obvezno se dodatno povezuju pristupačnim stubištem.

Sva komunalna oprema (klupe, stolovi, znakovi, rasvjetni stupovi, koševi, držači za bicikl, reklamne ploče i sl.) se postavlja uz rub javne pješačke površine, tako da ne predstavlja prepreku za slijepu i slabovidnu.

Sve istake komunalne opreme na zidu građevine uz javnu pješačku površinu te sve druge istake na tim zidovima koje se nalaze u visini od 70 cm do 220 cm i istaknute su više od 10 cm, moraju biti izvedene u svojoj punoj dužini i širini sve do javne pješačke površine ili označene na način da se pješačka površina ispod njih povisi najmanje 3 cm u odnosu na okolnu razinu.

Kada se uz javnu pješačku površinu predviđa biciklistička staza ili parkiralište, potrebno je izvesti razgraničenje od javne pješačke površine denivelacijom od najmanje 3 cm, zelenom površinom, tipskim elementom ili sl.

Primjer javne pješačke površine i uvjeti iz stavaka 1., 4. i 5. ovoga članka prikazani su na slici 35. Priloga ovoga Pravilnika.

#### Članak 40.

##### *Semafor*

Semafor mora omogućavati ispunjavarje s jedećih uvjeta, odnosno imati:

- semafor koji se nalazi na prijelazu prometnice s više od dva prometna traka u istom smjeru ima taktilni plan prijelaza,
- semafor koji se nalazi u području gdje se nalazi građevina u kojoj učestalo borave sljepi i slabovidne osobe, ima zvučnu signalizaciju,
- kod semafora na raskrižju, zvučnu signalizaciju postavljenu na semafore jednog prometnog pravca koja se ne preklapa sa zvučnom signalizacijom postavljenoj na semafore drugog prometnog pravca,
- zvučnu signalizaciju postavljenu na semaforu koja upozorava samo na promjenu svjetla na semaforu, a ne na intenzitet prometa na prometnici,
- točkastu disperziju zvuka zvučne signalizacije postavljene na semaforu, usmjerenu tako da doziva sljepu ili slabovidnu osobu koja prelazi prometnicu.

#### Članak 41.

##### *Pješački prijelaz*

Pješački prijelaz mora omogućavati ispunjavarje s jedećih uvjeta, odnosno imati:

- prijelaz s nogostupa na razinu kolnika osiguran ukošerjem rubnjaka uz najveći dopušteni nagib od 10%, širine najmanje 120 cm,
- na ukošenom rubnjaku izvedeno taktilno polje upozorjenja čepaste strukture koje završava na crtici usporednoj s rubom kolnika koja je od njega udaljena za širinu rubnog kamena, ali ne manje od 15 cm, prema primjeru na slici 36. Priloga ovoga Pravilnika,
- u slučaju minimalne visine nogostupa od 3 cm, izvedeno taktilno polje upozorjenja čepaste strukture širine najmanje 40 cm, prema primjeru na slici 37. Priloga ovoga Pravilnika,
- u slučaju kada je u funkciji prijelaza prometnice izvan raskrižja, taktilnu crtu vođenja širine najmanje 40 cm s užebnjima okomito na prometnicu, izvedenu do ukošenja rubnjaka na prijelazu, a u dužini od najmanje 110 cm prema primjeru na slici 38. Priloga ovoga Pravilnika.

Elementi pristupačnosti iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se na odgovarajući način na pješačkim prijelazima cestovnog, željezničkog i tramvajskog prometa, te biciklističkih staza.

#### Članak 42.

## *Pješački otok*

Pješački otok mora omogućavati ispunjavanje slijedećih uvjeta:

- izведен je sukladno članku 41. stavku 1. alineji 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika,
- u slučaju kada se pješački otok nalazi u razini kolnika ili se rjegova razina na mjestu prijelaza spušta na razinu kolnika, tada se on 15 cm od početka i 15 cm od kraja otoka označava taktilnim crtama upozorenja s užebijerjima okomitim na smjer kretanja, širine najmanje 40 cm, međusobno povezanim taktilnom crtom vođenja s užebijerjima u smjeru kretanja širine najmanje 40 cm, prema primjeru prikazanom na slici 39. Priloga ovoga Pravilnika,
- u slučaju kada je pješački otok povišen u odnosu na razinu kolnika, prijelaz s kolnika na pješački otok izvodi se ukošerjem, prema primjeru prikazanom na slici 40. Priloga ovoga Pravilnika,
- u slučaju kada je otok na mjestu prijelaza spušten na razinu kolnika, a na povišenom djelu sadrži stajalište autobusa ili tramvaja, obvezno se izvodi ukošerje za pristup stajalištu, sukladno odredbama članka 41. alineja 1. i 2.

### *Članak 43.*

#### *Raskrižje*

Raskrižje obvezno sadrži elemente pristupačnog pješačkog prijelaza iz članka 41. i pristupačnog otoka iz članka 42. ovoga Pravilnika.

Na raskrižju koje se nalazi u području nase je gdje je smještena građevina u kojoj učestalo borave sljepi i slabovidne osobe, pješački prijelaz mora imati pristupačni semafor sa zvučnom signalizacijom i taktilne crte vođenja širine najmanje 40 cm, s užebijerjima okomitim na prometnicu. Taktilna crta upozorjenja je izvedena do ukošerja rubnjaka na prijelazu, u dužini od najmanje 110 cm, prema primjeru na slici 41. Priloga ovoga Pravilnika.

Kada raskrižje nije moguće svladati u istoj razini, izvode se pothodnici ili nathodnici primjenom odgovarajućih elemenata pristupačnosti za svladavanje visinskih razlika prema odredbama ovoga Pravilnika.

## **IV. OBVEZNA PRIMJENA ELEMENATA PRISTUPAČNOSTI**

### *Članak 44.*

Građevine javne i poslovne namjene moraju se projektirati i biti izvedene tako da, ovisno o svojoj namjeni, sadrže elemente pristupačnosti iz sljedećih članaka ovoga Pravilnika:

#### **1. građevine trgovačke, ugostiteljske i/ili turističke namjene:**

- robna kuća iz članka: 16., 17., 18., 32., 34. i 35.;

- trgovački i uslužni centar iz članaka: 16., 17., 18., 32., 34. i 35.;
- samoposluživanje uslužne površine od 400 m<sup>2</sup> i više iz članaka: 16., 17., 18. i 32.;
- tržnica iz članaka: 16. i 17.;
- caffe bar, kavana, restoran i drugi prostori za obavljanje ugostiteljske djelatnosti s 80 i više mjesto iz članaka: 16., 17., 18. i 23.;
- disco klub i noćni klub, površine od 400 m<sup>2</sup> i više iz članaka: 16., 17. i 18.;
- turistički informativni centar iz članaka: 16. i 17.;
- ured turističke zajednice površine od 200 m<sup>2</sup> i više iz članaka: 16. i 17.;
- putnička agencija površine od 200 m<sup>2</sup> i više iz članka: 16. i 17.;
- zasebno stopeća recepcija iz članaka: 16. i 34.;
- građevina nautičkog turizma iz članaka: 16., 17., 18., 19. (ili 25.), i 34.;
- hotel s 25 i više soba (soba/TWC) iz članaka: 16., 17., 19. (ili 25.+18.), 21., i 34.;
- hostel s 25 i više soba sa zajedničkim sanitarnim jedinicama iz članaka: 16., 17., 18., 21., 19. (ili 25.), i 34.;
- turističko naselje s 25 i više apartmana iz članaka: 16., 17., 22. i 34.;
- kamp za 500 više gostju iz članaka: 16., 17., 18., 19. (ili 25.), 20. i 34.;
- restoran uz državnu i županijsku cestu iz članaka: 16., 17. i 18.;
- hotel s posebnom oznakom – motel uz državnu i županijsku cestu iz članaka: 16., 17. i 18.;
- trgovačko-ugostiteljski sadržaj uz crpku za gorivo iz članaka: 16., 17., i 18.;

## **2. građevine poštanske i/ili telekomunikacijske namjene:**

- poštanska dvorana za rad sa strankama s marje od tri šaltera ili pulta istog tipa poslovanja iz članka: 16. i 17.;
- poštanska dvorana za rad sa strankama s tri i više šaltera ili pulta istog tipa poslovanja iz članaka: 16., 17. i 31.;
- telekomunikacijski centar za pružanje usluga korisnicima s marje od tri šaltera ili pulta istog tipa poslovarja iz članka: 16. i 17.;
- telekomunikacijski centar za pružanje usluga korisnicima s tri i više šaltera ili pulta istog tipa poslovarja iz članaka: 16., 17. i 31.;
- građevina u kojoj se nude telekomunikacijske usluge telefoniranja, faksiranja i sl. s tri ili više uređaja iz članka: 16., 17. i 28.;

### **3. građevina za pružanje usluga prometa novcem i druge finansijske usluge:**

- poslovnička banke s manje od tri šaltera ili pulta istog tipa poslovanja iz članka: 16., 17. i 28.;
- poslovnička banke s tri i više šaltera ili pulta istog tipa poslovanja iz članka: 16., 17. i 31.;
- poslovnička finansijskih agencija s manje od tri šaltera ili pulta istog tipa poslovanja iz članka: 16., 17. i 28.;
- poslovnička finansijskih agencija s tri i više šaltera ili pulta istog tipa poslovanja iz članka: 16., 17. i 31.;

### **4. građevine upravne i slične namjene**

- građevina u kojoj djeluju jedinice i tјela lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili državne uprave, Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske, sudske vlasti, središnja tјela državne uprave, tјela državne uprave, administrativni ured pravne osobe s javnim ovlastima i drugih pravnih osoba iz članka: 16., 17., 18., 34. i 35.;

### **5. građevine zdravstvene, socijalne i rehabilitacijske namjene:**

- ured službe zdravstvene skrbi, centar za socijalnu skrb i dom socijalne skrbi iz članka: 16., 17., 18., 31., 33., 34. i 35.;
- ljevkarna i prodavaonica ortopedskih pomagala iz članka: 16.;
- ljevkarna i prodavaonica ortopedskih pomagala s tri i više šaltera ili pulta istog tipa poslovanja iz članka: 16., 17., 31. (ili 32.);
- ambulanta iz članka: 16., 17., 18., 33. i 34.;
- dom zdravlja iz članka: 16., 17., 18., 31., 33., 34. i 35.;
- bolnica iz članka: 16., 17., 18., 19., 21., 24., 25., 31., 34. i 35.;
- ječilište iz članka: 16., 17., 18., 19., 21., 24., 25., 31., 34. i 35.;
- zatvoren bazen u ječilištu iz članka: 16., 17., 18., 24., 25., 26., 31. i 34.;
- otvoren bazen u ječilištu iz članka: 16., 17., 18., 24., 25., 26. i 34.;
- ječilišna plaža iz članka: 16., 17., 18., 24., 25., 26. i 34.;
- zatvoreno ječilišno kupalište/toplice iz članka: 16., 17., 18., 24., 25., 26., 31., 34. i 35.;
- javno kupalište iz članka: 16., 17., 18., 24., 25.;
- dom za starije i nemoćne osobe s 20 i više soba sa zajedničkim sanitarnim jedinicama iz članka: 16., 17., 18., 19.(ili 25.), 21., 32., 34. i 35.;

- dom za starije i nemoćne osobe hotelskog tipa (soba/TWC) s 20 i više soba iz članaka: 16., 17., 19.(ili 25.+18.), 20., 21., 32., 34. i 35.;
- dom za starije osobe apartmanskog tipa s 20 i više apartmana iz članaka: 16., 17., 22., 31. i 34.;
- pučka kuhinja iz članaka: 16., 17., 18. i 34.;

## **6. građevine koju učestalo koriste osobe s invaliditetom**

- građevina u kojoj se nalaze poslovne prostorije saveza, društva i/ili udruge osoba s invaliditetom iz članaka: 16., 17., 18., 20., 21., 28., 29., 30., 33., 34. i 35.;
- građevina odnosno prostorije ustanove ili druge (pravne ili fizičke) osobe koje su namjenjene za odgoj i obrazovanje osoba s invaliditetom iz članaka: 16., 17., 18., 21., 24., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34. i 35.;
- građevina odnosno prostorije ustanove ili druge (pravne ili fizičke) osobe koje su namjenjene za rehabilitaciju i/ili smještaj i boravak osoba s invaliditetom iz članaka: 16., 17., 18., 19., 20., 21., 24., 25., 28., 29., 30., 31., 32., 34. i 35.;

## **7. građevine odgojne i obrazovne namjene**

- dječji vrtić iz članaka: 16. i 17.;
- škola, učilište, ustanova za obrazovanje odraslih osoba, visoko učilište iz članaka: 16., 17., 18., 21. i 34.;
- učenički i studentski dom s 25 i više soba sa zajedničkim sanitarnim jedinicama iz članaka: 16., 17., 18., 19. (ili 25.), 20., 21. i 34.;
- učenički i studentski dom hotelskog tipa (soba/TWC) s 25 i više soba iz članaka: 16., 17., 19. (ili 25.+18.), 21. i 34.;
- studentska apartmanska nasejja s 25 i više apartmana iz članaka: 16., 17., 22. i 34.;

## **8. građevine kulturne namjene**

- sveučilišna knjižnica iz članaka: 16., 17., 18., 32., 34. i 35.;
- knjižnica iz članka 16. i 32.;
- kulturni centar iz članaka: 16., 17., 18., 34. i 35.;
- kongresni centar iz članaka: 16., 17., 18., 27., 33., 34. i 35.;
- muzej, galerija, izložbeni prostor površine 300 m<sup>2</sup> i više iz članaka: 16., 17., 18., 32. i 34.;
- kino, kazalište i koncertna dvorana, sa 100 i više mjesto u gledalištu iz članaka: 16., 17., 18., 27., 33. i 34.;

## **9. građevine prometne namjene**

- zračna luka iz članaka: 16., 17., 18., 31. (ili 32.), 33. i 34.;
- autobusna i željeznička postaja/kolodvor iz članaka: 16., 17., 18., 31. ili 32., 33., 34., 37. i 39.;
- autobusno i tramvajsko stajalište, željeznički peron iz članka: 34., 37. i 39.;
- putnička zgrada u trajektnim i brodskim pristaništima iz članaka: 16., 17., 18., 31. (ili 32.), i 35.;
- odmorište uz državnu i županijsku cestu iz članaka: 18., 28., 38. i 39.;
- javno parkiralište iz članka: 38.;
- javna garaža kapaciteta 300 i više vozila iz članaka: 16., 17., 18. i 38.;
- crpka za gorivo iz članka: 16.;

#### **10. građevine športske i rekreativske namjene**

- športski teren iz članaka: 16., 17., 18. i 24.;
- športska dvorana sa 100 i više mjesto u gledalištu iz članaka: 16., 17., 18., 24., 25., 27. i 34.;

#### **11. građevine zabavne namjene**

- zabavni park iz članaka: 16., 17., 18., 34. i 39.;
- zoološki i botanički vrt iz članaka: 16., 17., 18., 34. i 39.;

#### **12. građevine vjerske i sakralne namjene**

- obredna dvorana iz članaka: 16., 17., 33. i 34.;
- vjerski i karitativni centar iz članaka: 16., 17., 18., 21. i 34.;

#### **13. građevine za izvršavanje kazne zatvorom**

- kaznionica iz članaka: 16., 17., 18., 19., 21., i 31.;
- zatvor iz članaka: 16., 17., 18., 19., 21., i 31.;
- odgojni zavod iz članaka: 16., 17., 18., 19., 20., 21. i 31.;

#### **14. prostori i površine javne namjene**

- pješački trg, ulica, staza u parku, dječjem igralištu i na šetalištu iz članka: 39.;
- pothodnik, nathodnik i pješački most iz članka: 39.;
- ulični prijelaz iz članaka: 40., 41., 42. i 43.;

## **15. građevine druge namjene**

- sajamski i izložbeni centar iz članaka: 16., 17., 18. i 34.;
- tehnologjski park iz članaka: 16., 17., 18. i 34.;
- javni WC iz članaka: 16., 17. i 18.;
- građevina u kojoj je obvezno izvođenje 4 ili više WC jedinica za javnu uporabu iz članaka: 16., 17. i 18.;
- mrtvačnica i krematorij iz članaka: 16., 17. i 34.;
- javno sklonište iz članaka: 16., 17. i 18.

Građevine stambene i stambeno-poslovne namjene moraju se projektirati i biti izvedene tako da, ovisno o svojoj namjeni, sadrže elemente pristupačnosti iz sljedećih članaka ovoga Pravilnika:

1. **stambena zgrada** iz članaka: 16., 17. i 22.;

2. **stambeno-poslovna zgrada** iz članaka: 16., 17. i 22., a koja osim tih elemenata pristupačnosti mora u djelu građevine poslovne namjene sadržavati i elemente pristupačnosti ovisno o namjeni toga poslovnog djela i to najmanje prema odgovarajućim odredbama stavka 1. ovoga članka.

## Članak 45.

U sklopu ulazne porte kod sjedećih građevina: dom zdravlja, bolnica, lječilišta, zatvorenog bazena u lječilištu, zatvoreno javno-lječilišno kupalište/toplice, dom za starije i nemoćne osobe s 20 i više soba sa zajedničkom sanitarnom jedinicom, dom za starije i nemoćne osobe hotelskog tipa (soba/TWC) s 20 i više soba, dom za starije osobe apartmanskog tipa s 20 i više apartmana, ured službe socijalno-zdravstvene skrbi za rad sa strankama, institucija za odgoj i obrazovanje osoba s invaliditetom, institucija za rehabilitaciju, institucija za smještaj osoba s invaliditetom, obavezno se izvodi pristupačni šalter.

## Članak 46.

Sve sobe u bolnici, lječilištu te instituciji za rehabilitaciju i smještaj osoba s invaliditetom moraju se izvesti kao pristupačne.

Obvezni broj pristupačnih soba i/ili apartmana, odnosno smještajnih jedinica (u daljnjem tekstu soba) u domu za starije i nemoćne osobe hotelskog tipa (soba/TWC) i u domu za starije i nemoćne osobe u kojem se nalaze zajedničke sanitарne jedinice, određuje se tako da se na prvih dvadeset soba izvodi obvezno jedna pristupačna soba, te po jedna više za svakih idućih deset soba. Ukupni broj pristupačnih soba određuje se zaokruživanjem broja soba na prvu višu deseticu.

Obvezni broj pristupačnih soba i/ili apartmana, odnosno smještajnih jedinica (u daljnjem tekstu: soba) u hotelu (soba/TWC) s 25 i više soba, turističkom naselju s 25 i više apartmana, hostelu s 25 i više soba sa zajedničkim sanitarnim jedinicama, u

učeničkom i studentskom domu hotelskog tipa (soba/TWC) s 25 i više soba, te učeničkom i studentskom domu s 25 i više soba u kojima se nalaze zajedničke sanitарne jedinice kao i studentskom apartmanskom naseљju s 25 i više apartmana, iznosi najmanje 2% od ukupnog broja soba, pri čemu se potreban broj tih soba utvrđuje zaokruživanjem decimalnog broja na veći cijeli broj.

Obvezni broj pristupačnih smještajnih jedinica za osobe u građevinama za izvršenje kazne zatvorom je 5%, ali ne manje od jedne.

#### Članak 47.

Obvezni broj pristupačnih WC-a i kupaonica u domu za starje i nemoćne osobe sa zajedničkim sanitarnim jedinicama, određuje se tako da se na svakih deset soba obvezno izvodi jedan pristupačan WC i jedna pristupačna kupaonica.

U hostelu, učeničkom i studentskom domu, u kojima se nalaze zajedničke sanitарne jedinice obvezno se na svakih 50 soba izvodi jedan pristupačan WC i jedna pristupačna kupaonica.

#### Članak 48.

Kada je u građevini predviđeno zapošljavanje osoba s invaliditetom mora se osigurati pristupačna radna prostorija i pristupačan WC.

#### Članak 49.

Caffe-bar, kavana, restoran i drugi prostori za obavljanje ugostiteljske djelatnosti s manje od 80 sjedećih mјesta; disko klub i noćni klub površine manje od 400 m<sup>2</sup>; muzej, galerija, izložbeni prostor površine manje od 300 m<sup>2</sup>; te kino, kazalište i koncertna dvorana s manje od 100 mјesta u gledalištu, moraju osigurati pristupačnost elementima za svladavanje visinske razlike prema odredbama ovoga Pravilnika i moraju imati pristupačan WC.

Kada je posebnim propisima kojima su propisani uvjeti za obavljanje djelatnosti u građevinama iz stavka 1. ovoga članka, dopušteno odstupanje od tih uvjeta u smislu da nije potrebno izvođenje WC-a, tada ne postoji obveza izvođenja niti pristupačnog WC-a.

Ako je sukladno posebnim propisima iz stavka 2. ovoga članka obvezna izvedba samo jednog WC-a za žene i muškarce, tada se on izvodi kao pristupačan WC.

U slučaju rekonstrukcije građevine iz stavka 1. ovoga članka, lokacijskom dozvolom može se utvrditi odstupanje od elemenata pristupačnosti iz toga stavka zbog zatečenih uvjeta u građevini ili uvjeta nepristupačnosti javne površine s koje se pristupa u građevinu.

#### Članak 50.

Na javnom parkiralištu i u javnoj garaži izvodi se 5% pristupačnih parkirališnih mјesta u odnosu na ukupni broj parkirališnih mјesta, ali ne manje od jednoga.

Uz građevinu, odnosno u građevini iz članka 5. ovoga Pravilnika izvodi se 5% pristupačnih parkirališnih mjesto u odnosu na ukupni broj parkirališnih mjesto, ali ne manje od jednoga.

### Članak 51.

#### *Unapređenje pristupačnosti građevina*

Dijelovi građevina javne i poslovne namjene iz članka 44. stavka 1. ovoga Pravilnika koji se rekonstruiraju ili nastaju rekonstrukcijom moraju se projektirati i izvesti tako, da ovisno o svojoj namjeni, sadrže elemente pristupačnosti propisane tim člankom.

Ulagni prostor i komunikacije do dijelova građevina iz stavka 1. ovoga članka moraju se prilikom rekonstrukcije projektirati i izvesti tako da sadrže elemente pristupačnosti iz članka 16. i 17. ovoga Pravilnika.

Stavak 1. i 2. ovoga članka odnosi se i na građevine koje će nakon sanjeraavanje rekonstrukcije postati građevine iz članka 44. stavka 1. ovoga Pravilnika, te na poslovne dijelove stambeno-poslovnih zgrada koji imaju veličinu odnosno kapacitet zgrade poslovne namjene iz članka 44. stavka 1. ovoga Pravilnika ili će tu veličinu, odnosno kapacitet imati nakon sanjeraavanje rekonstrukcije.

Članak 45., 46., 47., 48., 49. i 50. primjenjuje se i na rekonstrukciju građevina iz tih članaka.

Odredbe ovoga članka primjenjuju se i u slučaju izmjene i/ili dopune građevinske dozvole za navedene građevine.

### Članak 52.

#### *Iznimno odstupanje od propisanih elemenata pristupačnosti*

Ako se pri rekonstrukciji građevine iz članka 5. ovoga Pravilnika, koja se nalazi u urbanističkoj cjelini koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, ne mogu osigurati propisani elementi pristupačnosti, a da se ne naruši spomeničko svojstvo kulturnog dobra, dopušteno je iznimno odstupiti od propisanih elemenata pristupačnosti, uz uvjet da se za odstupanje pribavi suglasnost ministarstva nadležnog za poslove graditeljstva.

Uz predlog za davarje suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka prilaže se mišljenoje tjelesa nadležnog za zaštitu kulturnih dobara u pogledu očuvanja spomeničkog svojstva građevine, odnosno mogućem narušavanju tog svojstva izvođenjem propisanih elemenata pristupačnosti.

Suglasnost iz stavka 1. ovog članka nije upravni akt.

### Članak 53.

U dijelovima naselja i pojedinim građevinama za koje je utvrđena zaštita sukladno posebnim propisima iz područja zaštite prirode neće se primjeniti odredbe ovoga Pravilnika, ako bi se rješenjem primjenom ugrozili ciljevi propisane zaštite.

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka kao zamjena za elemente pristupačnosti za svladavanje visinske razlike, obvezno se koriste montažno – demontažni i drugi uređaji koji ne ugrožavaju cijele propisane zaštite.

## V. OBVEZAN SADRŽAJ PROJEKATA

### Članak 54.

Projekti građevina iz članka 5. ovoga Pravilnika, moraju sadržavati prikaz tehničkih rješenja kojima se elementi pristupačnosti primjenjuju za osiguranje pristupačnosti građevina te prikaz tehničkih rješenja za jednostavnu prilagodbu stanova (u daljem tekstu: tehnička rješenja).

Tehnička rješenja iz stavka 1. ovoga članka prikazuju se, ovisno o razini razrade projekta, na primjer način u idejnom projektu, glavnom projektu i izvedbenom projektu građevine.

### Članak 55.

#### *Sadržaj idejnog projekta*

U idejnom projektu građevine, tehnička rješenja prikazuju se tehničkim opisom i nacrtima.

Tehnički opis ovisno o vrsti građevine, osobito sadrži:

- opis prostora građevine u kojoj se osigurava pristupačnost te opis prostora i površine javnog prometa i njihovu povezanost,
- tehničke i funkcionalne podatke o arhitektonskim i građevinskim rješenjima koja osiguravaju pristupačnost,
- opis i funkciju građevnih i drugih proizvoda, instalacija i opreme ugrađenih u svrhu osiguranja pristupačnosti, te načina ugradnje odnosno priključenja.

Tehnički opis stambene zgrade, osim sadržaja iz stavka 2. ovoga članka sadrži i opis jednostavne prilagodbe najmanje jednog stana na svakih deset stanova.

Nacrti za građevine stambene i stambeno-poslovne namjene, osobito sadrže:

- situaciju s oznakom pristupačnog parkirališnog mjesto i drugih propisanih elemenata za osiguranje pristupačnosti građevine,
- tlocrte karakterističnih etaža, presjeke i pročjelu s prikazom jednog prilagođljivog stana na svakih deset stanova i ucrtanim pristupačnim komunikacijama kojima se osigurava pristup osobama s invaliditetom i smarjene pokretljivosti do tih stanova,
- shemu instalacija i ugradnje opreme vezane za pristupačnost.

Nacrti za građevine javne i poslovne namjene, ovisno o vrsti građevine, osobito sadrže:

- situaciju s oznakom pristupačnog parkirališnog mjesto i drugih propisanih elemenata

za osiguranje pristupačnosti građevine,

- druge nacrte potrebne za određenu vrstu građevine s ucertanim ili označenim prostorijama, prostorima, komunikacijama i drugim dijelovima građevine namjenjenim kretanju, boravku ili radu osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, te drugim što je bitno za osiguranje pristupačnosti.

## Članak 56.

### *Sadržaj glavnog projekta*

U glavnom projektu građevine tehnička rješenja prikazuju se u projektima pojedinih struka:

- arhitektonskom projektu,
- građevinskom projektu,
- elektrotehničkom i strojarskom projektu ako tehničko rješenje pristupačnosti uključuje ugradnju posebnih uređaja namijenjenih osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Podaci o građevini odnosno njezinom djelu, tehnička rješenja kojima se osigurava ispunjavanje propisanih zahtjeva, ovisno o vrsti projekta, sadržani su u tehničkom opisu, odgovarajućim proračunima, te po potrebi u programu kontrole i osiguranja kvalitete, posebnim tehničkim uvjetima i dr.

Tehnički opis, ovisno o vrsti građevine, sadrži podatke o tehničkim rješenjima, radovima, ugrađenim građevnim i drugim proizvodima, konstrukcijama i instalacijama i opremi kojima se osigurava ispunjavanje propisanih uvjeta pristupačnosti, podatke iz elaborata, studija i podloga koji su od utjecaja na ispunjavanje zahtjeva pristupačnosti.

Tehnički opis za građevinu stambene i stambeno-poslovne namjene, osobito sadrži:

#### *u arhitektonskom projektu:*

- opis prostornog i oblikovnog rješenja te radova kojima se osigurava pristupačnost stanovima za koje je predviđeno prilagođavanje,
- opis građevnih djelova uključenih u tehničko rješenje pristupačnosti obzirom na građevne i druge proizvode (opis završne obrade površina, protukliznost i sl.),
- opis završnih radova i način ugradnje građevnih i drugih proizvoda u vezi s pristupačnošću;

#### *u građevinskom projektu:*

- opis dijelova konstrukcije uključenih u tehničko rješenje pristupačnosti obzirom na građevne i druge proizvode,
- opis zahvata i radova koje je potrebno provesti pri prilagodbi stanova;

*u elektrotehničkom i strčjarskom projektu:*

- opis zahvata i radova koje je potrebno provesti pri prilagodbi stanova,
- opis opreme, instalacija i njihove funkcije, te opis načina priklučenja (dizala, platforme i dr.).

Tehnički opis za građevinu javne i poslovne namjene, osobito sadrži:

*u arhitektonskom projektu:*

- opis prostornog i oblikovnog rješenja kojim se osigurava pristupačnost osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u prostoru građevine namijenjene njihovom kretanju, boravku ili radu,
- opis građevnih dijelova uključenih u tehničko rješenje pristupačnosti obzirom na građevne i druge proizvode (opis završne obrade površina; protukliznost i sl.),
- opis završnih radova i način ugradnje građevnih i drugih proizvoda u vezi s pristupačnošću,
- opis funkcionalnog i oblikovnog rješenja svih elemenata uređenja vanjskih prostora za omogućavanje pristupačnosti;

*u građevinskom projektu:*

- opis prostornog i oblikovnog rješenja kojim se osigurava pristupačnost osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti na površine namijenjene njihovom kretanju, boravku ili radu,
- opis dijelova konstrukcije uključenih u tehničko rješenje pristupačnosti obzirom na građevne i druge proizvode;

*u elektrotehničkom i strčjarskom projektu:*

- opis opreme instalacija i njihove funkcije, opis načina priklučenja (dizala, vertikalno podizne platforme, koso podizne sklopive platforme i dr.).

Proračuni, ovisno o vrsti građevine, obvezno sadrže dokaze o ispunjavanju propisanih zahtjeva.

Proračun za građevinu stambene i stambeno-poslovne namjene, sadrži:

*u arhitektonskom projektu:*

- proračun dužine pristupnih rampi s iskazanim uzdužnim i poprečnim nagibom;

*u građevinskom projektu:*

- proračun dijelova nosive konstrukcije uključenih u rješenja pristupačnosti,
- proračun nosive konstrukcije za stanje prije i nakon prilagodbe stanova, ako prilagodba podrazumijeva prorijenju konstrukcije;

*u elektrotehničkom i strojarskom projektu:*

- proračun instalacija za opremu, proračun strojarskih dijelova opreme namijenjene osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Proračun za građevinu javne i poslovne namjene, sadrži:

*u arhitektonskom projektu:*

- proračun duljine pristupnih rampi s iskazanim uzdužnim nagibom,
- proračun elemenata pristupačnosti (broj korisničkih mjesto za osobe smanjene pokretljivosti i sl.) vezanih za namjenu građevine,
- proračun uzdužnih i poprečnih nagiba pješačkih staza i putova te duljine pristupnih rampi s iskazanim uzdužnim i poprečnim nagibom;

*u građevinskom projektu:*

- proračun dijelova nosive konstrukcije uključenih u rješenja pristupačnosti,
- proračun duljine pristupnih rampi s iskazanim uzdužnim i poprečnim nagibom,
- proračun elemenata pristupačnosti ako se proračunavaju;

*u elektrotehničkom i strojarskom projektu:*

- proračun instalacije za opremu, proračun strojarskih dijelova opreme namijenjene osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Nacrti, ovisno o vrsti građevine, u prikladnom mjerilu obvezno prikazuju tehnička rješenja pristupačnosti na situaciji, tlocrtima i presjecima te visinskim položajima propisanih elemenata pristupačnosti iz ovoga Pravilnika sa shemama instalacija i ugradnje opreme.

Nacrti za građevinu stambene i stambeno-poslovne namjene sadrže:

- situaciju u odgovarajućem mjerilu s tlocrtom propisanog broja pristupačnih parkirališnih mjesto, te s tlocrtom pristupačne komunikacije od javne pješačke površine do pristupačnog ulaza u građevinu,
- tlocrte, presjeke i pročelja karakterističnih etaža, s oznakom jednog prilagođivog stana na svakih deset stanova i ucrtanim ili označenim pristupačnim komunikacijama kojima se osigurava pristup osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti do tih stanova sukladno odredbama stavka 2. članka 44. ovoga Pravilnika,
- shemu instalacija i ugradnje opreme vezane za pristupačnost;

Nacrti za građevinu javne namjene i poslovne namjene sadrže:

- situaciju u odgovarajućem mjerilu s tlocrtom propisanog broja pristupačnih parkirališnih mjesto te s tlocrtom komunikacija od javne pješačke površine do

pristupačnog ulaza u građevinu,

- tlocrte, presjeke i visinske položaje svih propisanih elemenata pristupačnosti za svaku vrstu građevine sukladno odredbama stavka 1. članka 44. ovoga Pravilnika,
- shemu instalacija i ugradnje opreme vezane za pristupačnost.

### Članak 57.

#### *Sadržaj izvedbenog projekta*

Razrada tehničkih rješenja za ispunjavanje propisanih zahtjeva iz ovoga Pravilnika u prikladnom njeriliu sadržana je u projektima pojedinih struka, koji osobito sadrže:

*u arhitektonskom projektu:*

- tlocrte svih prostora namijenjenih kretanju, boravku i radu osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti s relevantnim kotama koje dokazuju osiguranje pristupačnosti,
- detalje svih elemenata pristupačnosti propisanih ovim Pravilnikom;

*u građevinskom projektu:*

- tlocrte svih površina namijenjenih kretanju, boravku i radu osoba s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti s relevantnim kotama koje dokazuju osiguranje pristupačnosti,
- plan oplate dijelova konstrukcije uključenih u rješavanje pristupačnosti,

– nacrte armature s iskazom količina za dijelove konstrukcije uključenih u rješavanje pristupačnosti;

*u elektrotehničkom i strčjarskom projektu:*

- detalje instalacija i opreme ugrađenih za potrebe osiguranja pristupačnosti.

## VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 58.

Kod rekonstrukcija postojećih građevina stambene i stambeno-poslovne namjene u okviru koje se ne grade novi stanovi, ne primjerjuje se obveza jednostavno prilagodljivog stana. U suprotnom, ako se radi o dogradnji ili nadogradnji kojom se grade novi stanovi, obveza jednostavno prilagodljivog stana utvrđuje se u odnosu na broj novih stanova koje se namjerava graditi.

Kod rekonstrukcija postojećih građevina, obveze osiguranja pristupačnosti i prilagodbi se odgovarajuće, u skladu s tehničkim mogućnostima, primjenjuju na dio građevine koji se rekonstruira, odnosno u okviru dijela građevine koji je u opsegu zahvata te rekonstrukcije.

### Članak 59.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (»Narodne novine«, broj 151/05 i 61/07).

Na temelju idejnog ili glavnog projekta u kojemu je tehničko rješenje pristupačnosti građevine izrađeno prema Pravilniku iz stavka 1. ovoga članka izdat će se građevinska dozvola, odnosno potvrda glavnog projekta i/ili rješenje o uvjetima graderja, ako je zahtjev za izdavarje tog akta zajedno s takvim projektom podnesen do 31. prosinca 2013. godine.

#### Članak 60.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/13-04/11

Urbroj: 531-01-13-3

Zagreb, 17. lipnja 2013.

Ministrica  
**Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing.  
arh., v. r.**

#### PRILOG

#### **SLIKOVNI PRIKAZ OZNAKA PRISTUPAČNOSTI, UVJETA UPORABE POMAGALA I ELEMENATA PRISTUPAČNOSTI**